



EDITAL N.º 34/2025

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Cristina Maria Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Penedono, torna público que:

Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 17 do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro, publicitam-se os resultados obtidos na análise de demonstração de conformidade da qualidade da água para consumo humano obtida no Concelho de Penedono.

2º Trimestre de 2025

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Castaíño							2.º TRIMESTRE 2025 01 de abril a 30 de junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli	0	0	0	0	100	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	100	2	2	100%
Desinfetante residual	---	0,42	0,63	0	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C	3	<1	<1	0	100	1	1	100%
Sabor a 25°C	3	<1	<1	0	100	1	1	100%
PH	≥6,5 e ≤9,5	7,1	7,1	0	100	1	1	100%
Condutividade	2500	92,9	92,9	0	100	1	1	100%
Cor	20	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100%
Turvação	4	0,34	0,34	0	100	1	1	100%
Enterococos	0	0	0	0	100	1	1	100%
Número de Colónias a 22 °C	Sem alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	---
Clostridium perfringens	0	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio (µg Al/L)	200	90	90	0	100	1	1	100%
Amónio (mg NH4/L)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	10	1,25	1,25	0	100	1	1	100%
Benzeno	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	50	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos	250	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,7	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,7	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - Dicloroetano	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza Total	---	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno	---	---	---	---	---	---	---	---

28

Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	---	---	---	---			---
Magnésio	---	---	---	---	---			---
Manganês	50	15	15	0	100	1	1	100%
Nitratos	50	---	---					
Nitritos	0,50	---	---					
Mercurio	1,0	---	---					
Níquel	20	---	---					
Oxidabilidade	5,0	---	---					
Pesticidas Totais	0,50	<0,03 (Maior LQ)	<0,03 (Maior LQ)	0	100	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Diurão	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Selénio	20	---	---					
Sódio	200	---	---					
Sulfatos	250	---	---					
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	---	---					
Tetracloroeteno	---	---	---					---
Tricloroeteno	---	---	---					---
Trihalometanos – total (THM)	100_80(ponto de entrega)	---	---					
Clorofórmio	---	---	---					
Bromofórmio	---	---	---					---
Bromodiclorometano	---	---	---					---
Dibromoclorometano	---	---	---					---
Dose Indicativa total	0,10	<0,1	<0,1	0	100	1	1	100%
Alfa-total	0,10(Nível de verificação)	---	---					---
B-Total	1,0 (Nível de verificação)	---	---					---
Radão	500	---	---					
Polónio 210	0,1	0,06	0,06	0	100	1	1	100%
Rádio 226	0,5	0,07	0,07	0	100	1	1	100%
Urânio 234	2,8	0,02	0,02	0	100	1	1	100%
Urânio 238	3,0	<0,01 (LD)	<0,01 (LD)	0	100	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.º 306/2007 alterado pelo D.L. N.º 152/2007.								

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

*O V.P. de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Eta do Sirigo							2.º TRIMESTRE 2025 01 de abril a 30 de junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli	0	0	0	0	100	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	100	3	3	100%
Desinfetante residual	---	0,30	0,56	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C	3	<1	<1	0	100	1	1	100%
Sabor a 25°C	3	<1	<1	0	100	1	1	100%
PH	≥6,5 e ≤9,5	7,5	7,5	0	100	1	1	100%
Condutividade	2500	106	106	0	100	1	1	100%
Cor	20	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100%
Turvação	4	<0,20	<0,20	0	100	1	1	100%
Enterococos	0	0	0	0	100	1	1	100%
Número de Colónias a 22 °C	Sem alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	0	0	0	100	1	1	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	150	150	0	100	1	1	100%
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100%
Antimónio	5,0	<0,05	<0,05	0	100	1	1	100%
Arsénio	10	1,79	1,79	0	100	1	1	100%
Benzeno	1,0	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	<0,002	<0,002	0	100	1	1	100%
Boro	1,0	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100%
Bromatos	10	<1,5	<1,5	0	100	1	1	100%
Cádmio	5,0	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100%
Cálcio	---	7,4	7,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total	---	---	---	---	---			---
Cianetos	50	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100%
Cloratos	250	19	19	0	100	1	1	100%
Cloritos	0,7	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100%
Cloratos	0,7	0,62	0,62	0	100	1	1	100%
Chumbo	10	<3,0	<3,0	0	100	1	1	100%

20

Cobre	2,0	0,014	0,014	0	100	1	1	100%
Crómio	50	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100%
1,2 - Dicloroetano	3,0	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100%
Dureza Total	---	21	21	---	---	1	1	100%
Ferro	200	30	30	0	100	1	1	100%
Fluoretos	1,5	0,13	0,13	0	100	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	<0,005 (Maior LQ)	<0,005 (maior LQ)	0	100	1	1	---
Benzo(b)fluoranteno	---	<0,005	<0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	<0,004	<0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	<0,004	<0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	0,66	0,66	---	---	1	1	100%
Manganês	50	<10	<10	0	100	1	1	100%
Potássio	s/alter. anormal	0,72	0,72	0	100	1	1	100%
Nitratos	50	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100%
Nitritos	0,50	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100%
Mercúrio	1,0	0,04	0,04	0	100	1	1	100%
Níquel	20	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	1,6	1,6	0	100	1	1	100%
Pesticidas Totais	0,50	<0,03 (Maior LQ)	<0,03 (Maior LQ)	0	100	1	1	100%
MCPA	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
M656PH 51	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Meltribuzina	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
clorpirifos	0,10	<0,03	<0,03	0	100	1	1	100%
Diurão	0,10	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100%
Selénio	20	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100%
Sódio	200	11	11	0	100	1	1	100%
Sulfatos	250	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	<3 (Maior LQ)	<3 (Maior LQ)	0	100	1	1	100%
Tetracloroetano	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos – total (THM)	100_80(ponto de entrega)	48	48	0	100	1	1	---
Clorofórmio	---	44	44	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa total	0,10	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100%
Alfa-total	0,10(Nível de verificação)	<0,04	<0,04	---	---	1	1	---
B-Total	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---			---
Radão	500	<1,0 (LQ)	<1,0 (LQ)	0	100	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.º 306/2007 alterado pelo D.L. N.º 152/2007.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não detectado

*O V.P. de 0,25 mg/L deve ser considerado quando utilizados métodos de desinfeção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. Cloro gasoso)

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Penedono							2.º TRIMESTRE 2025 01 de abril a 30 de junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli	0	0	0	0	100	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	100	3	3	100%
Desinfetante residual	---	0,52	0,64	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C	3	---	---					
Sabor a 25°C	3	---	---					
PH	≥6,5 e ≤9,5	---	---					
Condutividade	2500	---	---					
Cor	20	---	---					
Turvação	4	---	---					
Enterococos	0	---	---					
Número de Colónias a 22 °C	Sem alter. anormal	---	---	---	---			---
Clostridium perfringens	0	---	---					
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---					

Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	---	---				
Antimónio	5,0	---	---				
Arsénio	10	---	---				
Benzeno	1,0	---	---				
Benzo(a)pireno	0,010	---	---				
Boro	1,0	---	---				
Bromatos	10	---	---				
Cádmio	5,0	---	---				
Cálcio	---	---	---	---	---		---
Carbono Orgânico Total	---	---	---	---	---		---
Cianetos	50	---	---				
Cloratos	250	---	---				
Cloritos	0,7	---	---				
Cloratos	0,7	---	---				
Chumbo	10	---	---				
Cobre	2,0	---	---				
Crómio	50	---	---				
1,2 - Dicloroetano	3,0	---	---				
Dureza Total	---	---	---	---	---		---
Ferro	200	---	---				
Fluoretos	1,5	---	---				
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	---	---				
Benzo(b)fluoranteno	---	---	---	---			---
Benzo(k)fluoranteno	---	---	---	---			---
Benzo(ghi)perileno	---	---	---	---			---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	---	---	---			---
Magnésio	---	---	---	---			---
Manganês	50	---	---				
Potássio	S7alter. anormal	---	---	---			
Nitratos	50	---	---				
Nitritos	0,50	---	---				
Mercúrio	1,0	---	---				
Níquel	20	---	---				
Oxidabilidade	5,0	---	---				
Pesticidas Totais	0,50	---	---				
MCPA	0,10	---	---				
Terbutilazina	0,10	---	---				
Desetilterbutilazina	0,10	---	---				
Imidaclopride	0,10	---	---				
Dimetenamida-P	0,10	---	---				
M656PH051	0,10	---	---				
Metribuzina	0,10	---	---				
Clorpirifos	0,10	---	---				
Diurão	0,10	---	---				
Selénio	20	---	---				
Sódio	200	---	---				
Sulfatos	250	---	---				
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	---	---				
Tetracloroetano	---	---	---	---	---		---
Tricloroetano	---	---	---	---	---		---
Trihalometanos - total (THM)	100	---	---				
Clorofórmio	---	---	---	---	---		---
Bromofórmio	---	---	---	---	---		---
Bromodichlorometano	---	---	---	---	---		---
Dibromodichlorometano	---	---	---	---	---		---
Dose indicativa total	0,10	---	---				
Alfa-total	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---		---
B-Total	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---		---
Radão	500	---	---				

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.º 306/2007 alterado pelo D.L. N.º 152/2007.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não detectado

*O V.P. de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso)

Paços do Município, 08 de setembro de 2025

A Presidente da Câmara,

 Cristina Ferreira